



ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๒ ในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๒ ในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนชุมชน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมในวันประชุม จำนวน ๗๓ คน ประกอบด้วย.-

๑. ตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวน	๔๔	คน
๒. คณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวน	๑๙	คน
๓. สังเกตการณ์			
- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง	จำนวน	๕	คน
- สื่อมวลชน	จำนวน	๓	คน
๔. ที่ปรึกษา (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	จำนวน	๒	คน
รวม	จำนวน	๗๓	คน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สอบถามข้อสงสัย ข้อข้องใจต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ปัญหาระหว่างการก่อสร้าง , การจราจร ที่ประชุมได้เสนอแนะให้หลีกเลี่ยงช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น และบางจุดให้ดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน การแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยดี สนับสนุนส่งเสริม สร้างสรรค์ ไม่มีผู้คัดค้านโครงการและเนื่องจากไม่มีผู้มีความคิดเห็นคัดค้านโครงการ คณะกรรมการจึงได้สรุปลผลการรับฟังฯ เห็นว่า ระบบการก่อสร้างและสถานที่บำบัดน้ำเสียบริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพลในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสถานที่บำบัดน้ำเสียเป็นสถานที่เดียวกันกับระยะแรก มีความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ระยะที่ ๒ ด้วยเหตุผลดังนี้.-

๑. ระบบการก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการในระยะที่ ๒ เนื่องจากสถานที่บำบัดใช้สถานที่เดียวกันกับระยะแรก ซึ่งเป็นระบบเดิมอากาศผสมกันกับการใช้ตะกอนเร่งเป็นการประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นรวมทั้งใช้พื้นที่ไม่มาก

๒. การบำบัดน้ำเสียจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓ ใน ๔ ของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

๓. มีการออกแบบระบบป้องกันการไหลล้นของน้ำเสียจากระบบบำบัดในฤดูน้ำหลาก

๔. ปริมาณน้ำเสียสามารถเข้าระบบมากขึ้น

๕. สามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง)

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง